

安全评价业务网上公开信息表					
项目名称	恒力华东石化销售有限公司洋口港加油站建设项目			项目地点	如东县
业务范围	加油站			项目类型	安全预评价报告
项目编号	TJZB-AP-2021-127	合同期限	3 个月	报告提交时间	2022.3
安全评价项目简介	占地面积 2439m2，储油罐 5 只，总罐容 150m3，加油机 6 台 24 枪。其中 30m3 汽油罐 3 只，汽油总容量 90m3；30m3（不折半）柴油罐 2 只，柴油总容量 60m3。该加油站标准容积为 90m3（汽油储罐总容积）+30m3（柴油储罐总容积折半）=120m3，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 3.0.9，该加油站为二级站。				
安全评价过程控制情况					
安全评价项目管理	项目组长		技术负责人		过程控制负责人
	孙健		王红玲		陆文康
安全评价报告编制过程	报告编制人			报告审核人	
	孙健、蔡平			龚义荣	
安全评价项目参与人员	安全评价师		注册安全工程师		技术专家及技术人员
	夏小华、蒋廷、闻飞、冯小龙、王小龙、蔡平		夏小华、王小龙、蔡平、冯小龙		
安全评价项目现场开展情况	现场勘查人员		勘查时间及任务		
	孙健、蔡平		2021.5，踏勘项目所在地周边环境，平面布置，收集资料		
评价项目其他信息	（评审时间、项目备案情况） 2022.5 取得批复				

现场勘察照片

