

安全评价业务网上公开信息表					
项目名称	张家港市南丰农机加油站			项目地点	张家港
业务类型	加油站			项目类型	经营评价
项目编号	TJZB-AP-2023-045	合同期限	/	报告提交时间	2023.3
安全评价项目简介	张家港市南丰农机加油站（以下简称南丰加油站），站址位于张家港市南丰镇建工大道。该加油站于 2017 年 11 月 15 日对双层罐改造后进行专家验收，改造后加油站规模为：占地面积为 1947.3m ² ，30m ³ 的双层汽油罐 3 个：1#汽油罐（30m ³ ）用于存放 92 号汽油、2#汽油罐（30m ³ ）用于储存 95#汽油（汽油罐设置 2 个隔舱，每个隔舱容积为 15m ³ ）、3#汽油罐（30m ³ ）用于储存 98#汽油、92#汽油（汽油罐设置 2 个隔舱，每个隔舱容积为 15m ³ ），4#双层柴油罐（30m ³ ）只用于 0#柴油（柴油罐设置 2 个隔舱，每个隔舱容积为 15m ³ ），油罐的总容积 105m ³ （柴油折半计算），加油机 4 台 20 枪（2 台汽油 6 枪；2 台汽油、柴油各 2 枪）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）柴油折半计算原则，该加油站容积为 30*3+30/2=105m ³ ，属于二级加油站，参照二级加油站评价。主要从事汽油、柴油零售经营。加油站主要负责人为丁明成，专职安全管理人员（站长）徐敏，均取得苏州市应急管理局颁发的主要负责人及安全管理人员证书；企业于 2017 年 10 月对油气回收装置及通气管道进行了改造。企业于 2020 年 4 月取得苏州市行政审批局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：苏[苏]危化经字 03065，经营许可范围：成品油：汽油***[30 立方卧式埋地汽油罐 3 座，30 立方卧式埋地柴油储罐 1 做，加油机 4 台]，许可证有效期至 2023 年 4 月 13 日。				
安全评价过程控制情况					
安全评价项目管理	项目组长		技术负责人		过程控制负责人
	梅景彦		王红玲		葛菁
安全评价报告编制过程	报告编制人			报告审核人	
	梅景彦、李志标、韩笑			孙健	
安全评价项目参与人员	安全评价师		注册安全工程师		技术专家及技术人员
	李作勇、韩笑、梅景彦、闻		李作勇、韩笑、梅景彦、闻飞、夏小华		/

	飞、夏小华	
安全评价项目现场开展情况	现场勘查人员	勘查时间及任务
	梅景彦、李志标、韩笑	2023.1.1 现场勘查，督促企业加强管理，整改隐患
评价项目其他信息	(评审时间、项目备案情况) 2022.1.5 进行专家现场核查 2022.3.10 在苏州市应急管理局备案 	