

安全评价业务网上公开信息表					
项目名称	张家港市新丰加油站（普通合伙）安全评价报告			项目地点	张家港
业务类型	加油站			项目类型	安全现状评价
项目编号	TJZB-AP-2022-060	合同期限	12 个月	报告提交时间	2022.3.24
安全评价项目简介	张家港市新丰加油站（普通合伙）位于南丰镇南丰村，成立于 2003 年 9 月 05 日。张家港市新丰加油站（普通合伙）于 2014 年 6 月 26 日取得了张家港市新丰加油站（普通合伙）迁建项目备案通知书，于 2016 年 4 月 26 日通过了安全设施竣工验收专家评审。该加油站现有规模：加油站占地面积为 3668.35m2，罩棚面积 343.36m2，建筑耐火等级为二级，站内根据经营需要划分为办公区、加油区和储罐区（防渗漏池），储罐区设置了 5 只埋地卧式储罐，其中，95#汽油罐 30m³ 一只、92#汽油罐 30m³ 一只、92#汽油罐 30m³ 一只、0#柴油储罐 30m3 一只、-0#柴油罐 30m³ 一只，油罐总容积为,150m3,折算总容积为 120m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），汽油、柴油罐均为单层埋地油罐，罐区设置了防渗漏池。6 台加油机（共 16 枪），属于二级加油站，加油站主要负责人（站长）为李盛斌，专职安全管理人员陈斌，均取得苏州市应急管理局颁发的主要负责人及安全管理人员证书。企业于 2019 年 5 月取得苏州市行政审批局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：苏[苏]危化经字 02454），经营许可范围：成品油：汽油，许可证有效期至 2022 年 5 月 18 日。张家港市新丰加油站（普通合伙）自上次申领危险化学品经营许可证后安全条件未发生变化，在危险化学品经营许可证有效期内无新、改、扩建项目。				
安全评价过程控制情况					
安全评价项目管理	项目组长		技术负责人		过程控制负责人
	李志标		王红玲		葛菁
安全评价报告编制过程	报告编制人			报告审核人	
	李志标、韩笑、梅景彦			孙健	
安全评价项目参与人员	安全评价师		注册安全工程师		技术专家及技术人员
	韩笑、李作勇、李志标、梅		韩笑、李作勇、李志标、梅景彦、闻		/

	景彦、闻飞、夏小华	飞、夏小华	
安全评价项目现场开展情况	现场勘查人员		勘查时间及任务
	韩笑、梅景彦、李志标		2021.12.10 现场勘查，督促企业加强管理，整改隐患
评价项目其他信息	(评审时间、项目备案情况) 2022.1.10 进行专家评审 2022.3.24 现场核查意见专家确认签字		
			