

安全评价业务网上公开信息表				
项目名称	南通市德胜链传动有限公司城兴加油站改扩建项目		项目地点	南通市海门区
业务范围	加油站		项目类型	安全预评价报告
项目编号	TJZB-AP-2024-221	合同期限	3 个月	报告提交时间
安全评价项目简介	<p>本项目原规模：占地面积 1471m²，罩棚面积 135m²，储油罐 4 只，总罐容 80m³，其中汽油罐 3 只，单罐容积均为 20m³，柴油罐 1 只，单罐容积为 20m³（不折半），该加油站标容 70m³（柴油折半），加油机 4 台 8 枪。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 3.0.9，该加油站为三级加油站；扩建后规模：占地面积 1471m²，罩棚建筑面积 207m²，储油罐 5 只，总罐容 150m³，其中汽油罐 4 只，单罐容积均为 30m³，柴油罐 1 只，单罐容积为 30m³（不折半），该加油站标容 135m³（柴油折半），加油机 4 台 14 枪。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 3.0.9，该加油站为二级加油站。</p>			
安全评价过程控制情况				
安全评价项目管理	项目组长		技术负责人	过程控制负责人
	孙健		王红玲	葛菁
安全评价报告编制过程	报告编制人		报告审核人	
	孙健、冯小龙		龚义荣	
安全评价项目参与人员	安全评价师		注册安全工程师	技术专家及技术人员
	孙健、冯小龙、夏小华、李作勇、秦建强、闻飞		孙健、冯小龙、夏小华	
安全评价项目现场开展情况	现场勘查人员		勘查时间及任务	
	孙健、闻飞、夏小华、李作勇		2024.10，踏勘项目所在地周边环境，收集资料	
评价项目其他信息	<p>（评审时间、项目备案情况） 2025 年 6 月 6 日取得批复</p>			

现场勘查照片

